西知多クリーンセンター維持管理の状況に関する情報（令和8年度）

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号イに関する事項）

－	単位	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ焼却量	t	1号炉	2,724	1,143	2,399	2,709	956	2,741	602					
		2号炉	152	2,784	1,262	953	2,522	393	2,807					

2 測定に関する事項（同号ロに関する事項）
※運転日平均測定値の月平均値。該当月中に運転日がない等の理由により値がない場合は「－」で表示

測定位置	単位	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室ガス温度	℃	1号炉	907	913	900	891	904	885	892					
		2号炉	875	891	889	887	927	913	891					
集じん器入口温度	℃	1号炉	153	154	156	158	161	160	163					
		2号炉	150	152	153	153	156	163	157					
煙突入口一酸化炭素濃度	ppm	1号炉	－	10	－	12	－	12	－					
		2号炉	－	－	－	14	－	－						

3 排ガス処理設備等にたい積したばいじんの除去を行った年月日（同号ハに関する事項）

設備	機器	炉	方法・年月日
冷却設備	ボイラー	1号炉	スートブロワにて隔日で除去
		2号炉	
排ガス処理設備	集じん器	1号炉	パルスジェットにて自動除去
		2号炉	

4 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項（同号ニに関する事項）※各炉煙突にて測定.
（1）ばい煙測定結果

1号炉	単位						
採取日	－	令和8年5月8日	令和8年7月28日	令和8年9月30日			
硫黄酸化物	ppm	7.4	7.6	7.9			
窒素酸化物	ppm	10	3	13			
ばいじん	g/m³N	0.001	0.001	0.001			
塩化水素	ppm	15	20	26			
水銀濃度	μg/m³	0.36	0.33	0.1			
測定位置	－	煙突入口					

2号炉	単位						
採取日	－	令和8年7月28日					
硫黄酸化物	ppm	6.8					
窒素酸化物	ppm	3					
ばいじん	g/m³N	0.001					
塩化水素	ppm	25					
水銀濃度	μg/m³	0.3					
測定位置	－	煙突入口					

（2）ダイオキシン類濃度

1号炉	単位						
採取日	－	令和8年5月8日	令和8年7月28日	令和8年9月30日			
結果日	－	令和8年6月2日	令和8年8月24日	令和8年10月27日			
濃度	ng-TEQ/m³N	0.00034	0.00066	0.00024			

2号炉	単位						
採取日	－	令和8年7月28日					
結果日	－	令和8年8月24日					
濃度	ng-TEQ/m³N	0.000049					