

西知多クリーンセンター維持管理の状況に関する情報（令和7年度）

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに関する事項）

-	単位	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ焼却量	t	1号炉	1,927	1,680										
		2号炉	2,703	2,341										

2 測定に関する事項（同号ロに関する事項）

※運転日平均測定値の月平均値。該当月中に運転日がない等の理由により値がない場合は「-」で表示

測定位置	単位	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室ガス温度	℃	1号炉	896	888										
		2号炉	907	895										
集じん器入口温度	℃	1号炉	168	155										
		2号炉	157	157										
煙突入口一酸化炭素濃度	ppm	1号炉	-	12										
		2号炉	-	16										

3 排ガス処理設備等にたい積したばいじんの除去を行った年月日（同号ハに関する事項）

設備	機器	炉	方法・年月日
冷却設備	ボイラー	1号炉	スートブロワにて隔日で除去
		2号炉	
排ガス処理設備	集じん器	1号炉	パルスジェットにて自動除去
		2号炉	

4 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項（同号ニに関する事項）※各炉煙突にて測定

(1) ばい煙測定結果

1号炉	単位						
採取日	-	令和7年5月19日					
硫黄酸化物	ppm	18					
窒素酸化物	ppm	16					
ばいじん	g/m ³ N	0.001					
塩化水素	ppm	25					
水銀濃度	μg/m ³	9.2					
測定位置	-	煙突入口					

2号炉	単位						
採取日	-	令和7年5月19日					
硫黄酸化物	ppm	18					
窒素酸化物	ppm	13					
ばいじん	g/m ³ N	0.001					
塩化水素	ppm	29					
水銀濃度	μg/m ³	7					
測定位置	-	煙突入口					

(2) ダイオキシン類濃度

1号炉	単位						
採取日	-	令和7年5月19日					
結果日	-	令和7年6月24日					
濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.000072					

2号炉	単位						
採取日	-	令和7年5月19日					
結果日	-	令和7年6月24日					
濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.0002					