西知多クリーンセンター維持管理の状況に関する情報（令和7年度）

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号イに関する事項）

－	単位	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ焼却量	t	1号炉	1,927	1,680	2,718	881	2,132							
		2号炉	2,703	2,341	321	2,792	1,516							

2 測定に関する事項（同号ロに関する事項）
※運転日平均測定値の月平均値。該当月中に運転日がない等の理由により値がない場合は「－」で表示

測定位置	単位	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室ガス温度	℃	1号炉	896	888	897	900	902							
		2号炉	907	895	881	888	901							
集じん器入口温度	℃	1号炉	168	155	156	157	158							
		2号炉	157	157	163	164	156							
煙突入口一酸化炭素濃度	ppm	1号炉	－	12	－	9	－							
		2号炉	－	16	－	13	－							

3 排ガス処理設備等にたい積したばいじんの除去を行った年月日（同号ハに関する事項）

設備	機器	炉	方法・年月日
冷却設備	ボイラー	1号炉 2号炉	スートブロワにて隔日で除去
排ガス処理設備	集じん器	1号炉 2号炉	パルスジェットにて自動除去

4 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項（同号ニに関する事項）※各炉煙突にて測定.

（1）ばい煙測定結果

1号炉	単位						
採取日	－	令和7年5月19日	令和7年7月3日				
硫黄酸化物	ppm	18	6				
窒素酸化物	ppm	16	12				
ばいじん	g/m³N	0.001	0.001				
塩化水素	ppm	25	25				
水銀濃度	μg/m³	9.2	0.46				
測定位置	－	煙突入口					

2号炉	単位						
採取日	－	令和7年5月19日	令和7年7月25日				
硫黄酸化物	ppm	18	11				
窒素酸化物	ppm	13	7				
ばいじん	g/m³N	0.001	0.001				
塩化水素	ppm	29	12				
水銀濃度	μg/m³	7	1.8				
測定位置	－	煙突入口					

（2）ダイオキシン類濃度

1号炉	単位						
採取日	－	令和7年5月19日	令和7年7月3日				
結果日	－	令和7年6月24日	令和7年7月30日				
濃度	ng-TEQ/m³N	0.000072	0.000073				

2号炉	単位						
採取日	－	令和7年5月19日	令和7年7月25日				
結果日	－	令和7年6月24日	令和7年8月20日				
濃度	ng-TEQ/m³N	0.0002	0.000015				