西知多クリーンセンター維持管理の状況に関する情報（令和6年度）

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号イに関する事項）

| － | 単位 | 炉 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごみ焼却量 | t | 1号炉 | | | | 1,157 | | | | | | | | |
| | | 2号炉 | | | | 2,770 | | | | | | | | |

2 測定に関する事項（同号ロに関する事項）
※運転日平均測定値の月平均値。該当月中に運転日がない等の理由により値がない場合は「－」で表示

| 測定位置 | 単位 | 炉 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃焼室ガス温度 | ℃ | 1号炉 | | | | 873 | | | | | | | | |
| | | 2号炉 | | | | 878 | | | | | | | | |
| 集じん器入口温度 | ℃ | 1号炉 | | | | 161 | | | | | | | | |
| | | 2号炉 | | | | 158 | | | | | | | | |
| 煙突入口一酸化炭素濃度 | ppm | 1号炉 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2号炉 | | | | | | | | | | | | |

3 排ガス処理設備等にたい積したばいじんの除去を行った年月日（同号ハに関する事項）

| 設備 | 機器 | 炉 | 方法・年月日 |
|---|---|---|---|
| 冷却設備 | ボイラー | 1号炉 | スートブロワにて隔日で除去 |
| | | 2号炉 | |
| 排ガス処理設備 | 集じん器 | 1号炉 | パルスジェットにて自動除去 |
| | | 2号炉 | |

4 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項（同号ニに関する事項）※各炉煙突にて測定

（1）ばい煙測定結果

| 1号炉 | 単位 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | － | 令和6年7月22日 | | | | | |
| 硫黄酸化物 | ppm | | | | | | |
| 窒素酸化物 | ppm | | | | | | |
| ばいじん | g/㎥N | | | | | | |
| 塩化水素 | ppm | | | | | | |
| 測定位置 | － | 煙突入口 | | | | | |

| 2号炉 | 単位 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | － | 令和6年8月13日 | | | | | |
| 硫黄酸化物 | ppm | | | | | | |
| 窒素酸化物 | ppm | | | | | | |
| ばいじん | g/㎥N | | | | | | |
| 塩化水素 | ppm | | | | | | |
| 測定位置 | － | 煙突入口 | | | | | |

（2）ダイオキシン類濃度

| 1号炉 | 単位 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | － | 令和6年8月13日 | | | | | |
| 結果日 | － | | | | | | |
| 濃度 | ng-TEQ/㎥N | | | | | | |

| 2号炉 | 単位 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | － | 令和6年8月13日 | | | | | |
| 結果日 | － | | | | | | |
| 濃度 | ng-TEQ/㎥N | | | | | | |